


# BESTUHLUNGSPLAN



Bauaufsichtlich geprüft  
 Az.: B S - 19 - - 78  
 Kreisausschuss Groß-Gerau  
 24. 01. 2020

## Sitzplatzreihen mit Bühne:

20 Sitzplatzreihen mit je 20 Sitzplätzen, sollten keine Rollstuhlfahrer zu Veranstaltungsbeginn anwesend sein, maximal 400 Sitzplätze. Einzelne Sitzplatzreihen werden unverrückbar befestigt. Sitzplatzabmessungen 60 cm x 60 cm. Lichte Durchgangsbreite von 40 cm zwischen den Sitzplatzreihen. Rettungswegbreiten (grün hinterlegt) 1,20 m.

## Rettungswege:

Erforderliche Breite der Notausgänge: 1,20 m je 200 Personen => 2 x 1,20 m. Vorhandene Breite der Notausgänge: 2 x 2,00 m. Die Rettungswege bzw. die Ausgänge sind für die geplante Anzahl an Sitzplätzen ausreichend dimensioniert. Rettungswegmindestbreiten von 1,20 m werden nicht unterschritten. Rettungsweglänge von einem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang ins Foyer < 30 m.

Die Bestuhlungspläne entsprechen der Hessischen Versammlungsstättenrichtlinie vom 13. Juni 2016 (gültig ab 7. Juli 2016).

## Legende

-  Rettungsweg
-  Rettungsweg, Ausgang
-  Wandhydrant
-  Feuerlöscher
-  Erste Hilfe

Objekt: **Eigenheim Trebur  
 Astheimer Str. 55  
 65468 Trebur**

Planersteller: Gemeinde Trebur  
 Herrngasse 3  
 65468 Trebur

gez.: M. Sabottig

Stand: August 2019

Plan 2: **Sitzplatzreihen**